平成29年10月　水質検査結果			上水道									
			浄水								原水	
水質基準項目	採水年月日		H29.10.17									
	検査項目	水質基準	平生体育館	城南Ｐ所	佐賀出張所	尾国ＣＣ	戎谷建設	麻里府小	佐合島	浄水場	田布施川	佐合島
	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003以下										
	水銀及びその化合物	0.0005以下										
	セレン及びその化合物	0.01以下										
	鉛及びその化合物	0.01以下										
	ヒ素及びその化合物	0.01以下										
	六価クロム化合物	0.05以下										
	亜硝酸窒素	0.04以下										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下										
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下										
	フッ素及びその化合物	0.8以下										
	ホウ素及びその化合物	1以下										
	四塩化炭素	0.002以下										
	１，４－ジオキサン	0.05以下										
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	0.04以下										
	ジクロロメタン	0.02以下										
	テトラクロロエチレン	0.01以下										
	トリクロロエチレン	0.01以下										
	ベンゼン	0.01以下										
	塩素酸	0.6以下										
	クロロ酢酸	0.02以下										
	クロロホルム	0.06以下										
	ジクロロ酢酸	0.03以下										
	ジブロモクロロメタン	0.1以下										
	臭素酸	0.01以下										
	総トリハロメタン	0.1以下										
	トリクロロ酢酸	0.03以下										
	ブロモジクロロメタン	0.03以下										
	ブロモホルム	0.09以下										
	ホルムアルデヒド	0.08以下										
	亜鉛及びその化合物	1以下										
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下										
	鉄及びその化合物	0.3以下										
	銅及びその化合物	1以下										
	ナトリウム及びその化合物	200以下										
	マンガン及びその化合物	0.05以下										
	塩化物イオン	200以下	4.7	4.7	4.8	4.7	22	28	40.6			
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下										
	蒸発残留物	500以下										
	陰イオン界面活性剤	0.2以下										
	ジェオスミン	0.00001以下										
	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下										
	非イオン界面活性剤	0.02以下										
	フェノール類	0.005以下										
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.2			
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	6.8			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	濁度	2以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
水質管理目標設定項目	採水年月日		H29.10.10									
	検査項目	水質基準（目標値）										
	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015以下										
	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002以下(暫定)										
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01以下(暫定)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004以下										
	ﾄﾙｴﾝ	0.4以下										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08以下										
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01以下(暫定)										
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02以下(暫定)										
	残留塩素	1以下										
	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	10以上100以下										
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01以下										
	遊離炭酸	20以下										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3以下										
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02以下										
	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3以下										
	臭気強度	3以下										
	蒸発残留物	30以上200以下										
	濁度	1度以下										
	pH値	7.5程度								7.0		
	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上程度以上								-1.6		
	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下(暫定)										
	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下										
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1以下										
その他項目	採水年月日										H29.10.10	
	検査項目	単位									田布施川	
	大腸菌	検出・不検出									検出	
	嫌気性芽胞菌	cfu/mL									50	

平成29年11月　水質検査結果			上水道									
			浄水								原水	
水質基準項目	採水年月日		H29.11.20									
	検査項目	水質基準	平生体育館	城南Ｐ所	佐賀出張所	尾国ＣＣ	戎谷建設	麻里府小	佐合島	浄水場	田布施川	佐合島
	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003						
	水銀及びその化合物	0.0005以下										
	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.005	0.005	0.005						
	亜硝酸窒素	0.04以下	0.004	0.004	0.004	0.004						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.17	0.17	0.18	0.19						
	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.15	0.15	0.15	0.15						
	ホウ素及びその化合物	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01						
	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002						
	１，４－ジオキサン	0.05以下	0.005	0.005	0.005	0.005						
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	0.04以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ベンゼン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	塩素酸	0.6以下	0.06	0.06	0.06	0.08						
	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	0.002	0.002	0.002						
	クロロホルム	0.06以下	0.009	0.008	0.01	0.009						
	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.003						
	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	臭素酸	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	総トリハロメタン	0.1以下	0.014	0.013	0.015	0.014						
	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.007						
	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.004	0.004	0.004	0.004						
	ブロモホルム	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008	0.008	0.008	0.008						
	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01						
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02						
	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03	0.03	0.03	0.03						
	銅及びその化合物	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01						
	ナトリウム及びその化合物	200以下	4.9	4.9	4.7	5						
	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	0.005	0.005	0.005						
	塩化物イオン	200以下	4.6	4.5	4.5	4.6	16.9	25.6	39.2			
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	14	14	14	14						
	蒸発残留物	500以下	38	36	32	34						
	陰イオン界面活性剤	0.2以下										
	ジェオスミン	0.00001以下										
	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下										
	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.004	0.004	0.004	0.004						
	フェノール類	0.005以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2			
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	6.8			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5			
	濁度	2以下	0.005	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05			
水質管理目標設定項目	採水年月日											
	検査項目	水質基準（目標値）										
	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015以下										
	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002以下(暫定)										
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01以下(暫定)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004以下										
	ﾄﾙｴﾝ	0.4以下										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08以下										
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01以下(暫定)										
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02以下(暫定)										
	残留塩素	1以下										
	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	10以上100以下										
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01以下										
	遊離炭酸	20以下										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3以下										
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02以下										
	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3以下										
	臭気強度	3以下										
	蒸発残留物	30以上200以下										
	濁度	1度以下										
	pH値	7.5程度										
	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上程度以上										
	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下(暫定)										
	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下										
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1以下										
その他項目	採水年月日										H29.11.14	
	検査項目	単位									田布施川	
	大腸菌	検出・不検出									検出	
	嫌気性芽胞菌	cfu/mL									14	

平成29年12月　水質検査結果			上水道									
			浄水								原水	
水質基準項目	採水年月日		H29. 12. 19									
	検査項目	水質基準	平生体育館	城南Ｐ所	佐賀出張所	尾国ＣＣ	戎谷建設	麻里府小	佐合島	浄水場	田布施川	佐合島
	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003以下					0.0003	0.0003	0.0003			
	水銀及びその化合物	0.0005以下										
	セレン及びその化合物	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	鉛及びその化合物	0.01以下					0.001	0.001	0.002			
	ヒ素及びその化合物	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	六価クロム化合物	0.05以下					0.005	0.005	0.005			
	亜硝酸窒素	0.04以下					0.004	0.004	0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下					0.37	0.39	0.41			
	フッ素及びその化合物	0.8以下					0.14	0.14	0.15			
	ホウ素及びその化合物	1以下					0.012	0.012	0.01			
	四塩化炭素	0.002以下					0.0002	0.0002	0.0002			
	１，４－ジオキサン	0.05以下					0.005	0.005	0.005			
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	0.04以下					0.001	0.001	0.001			
	ジクロロメタン	0.02以下					0.001	0.001	0.001			
	テトラクロロエチレン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	トリクロロエチレン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	ベンゼン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	塩素酸	0.6以下					0.12	0.12	0.06			
	クロロ酢酸	0.02以下					0.002	0.002	0.002			
	クロロホルム	0.06以下					0.003	0.003	0.001			
	ジクロロ酢酸	0.03以下					0.003	0.003	0.003			
	ジブロモクロロメタン	0.1以下					0.003	0.004	0.001			
	臭素酸	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	総トリハロメタン	0.1以下					0.01	0.012	0.001			
	トリクロロ酢酸	0.03以下					0.003	0.003	0.003			
	ブロモジクロロメタン	0.03以下					0.004	0.005	0.001			
	ブロモホルム	0.09以下					0.001	0.001	0.001			
	ホルムアルデヒド	0.08以下					0.008	0.008	0.008			
	亜鉛及びその化合物	1以下					0.01	0.01	0.01			
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下					0.02	0.02	0.02			
	鉄及びその化合物	0.3以下					0.03	0.03	0.03			
	銅及びその化合物	1以下					0.014	0.01	0.025			
	ナトリウム及びその化合物	200以下					15.6	18	33.4			
	マンガン及びその化合物	0.05以下					0.005	0.014	0.005			
	塩化物イオン	200以下	4.9	4.8	4.8	4.9	19.4	23	40.8			
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下					45	52	42			
	蒸発残留物	500以下					103	110	162			
	陰イオン界面活性剤	0.2以下										
	ジェオスミン	0.00001以下										
	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下										
	非イオン界面活性剤	0.02以下					0.004	0.004	0.004			
	フェノール類	0.005以下					0.0005	0.0005	0.0005			
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2			
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	6.9			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2			
	濁度	2以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
水質管理目標設定項目	採水年月日											
	検査項目	水質基準（目標値）										
	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015以下										
	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002以下(暫定)										
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01以下(暫定)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004以下										
	ﾄﾙｴﾝ	0.4以下										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08以下										
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01以下(暫定)										
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02以下(暫定)										
	残留塩素	1以下										
	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	10以上100以下										
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01以下										
	遊離炭酸	20以下										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3以下										
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02以下										
	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3以下										
	臭気強度	3以下										
	蒸発残留物	30以上200以下										
	濁度	1度以下										
	pH値	7.5程度										
	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上程度以上										
	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下(暫定)										
	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下										
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1以下										
その他項目	採水年月日										H29. 12. 12	
	検査項目	単位									田布施川	
	大腸菌	検出・不検出									検出	
	嫌気性芽胞菌	cfu/mL									26	

平成30年1月　水質検査結果

			上水道									
			浄水								原水	
	採水年月日		H30.1.16				H30.1.23					
	検査項目	水質基準	平生体育館	城南Ｐ所	佐賀出張所	尾国ＣＣ	戎谷建設	麻里府小	佐合島	浄水場	田布施川	佐合島
水質基準項目	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003以下										
	水銀及びその化合物	0.0005以下										
	セレン及びその化合物	0.01以下										
	鉛及びその化合物	0.01以下										
	ヒ素及びその化合物	0.01以下										
	六価クロム化合物	0.05以下										
	亜硝酸窒素	0.04以下										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下										
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下										
	フッ素及びその化合物	0.8以下										
	ホウ素及びその化合物	1以下										
	四塩化炭素	0.002以下										
	１，４－ジオキサン	0.05以下										
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	0.04以下										
	ジクロロメタン	0.02以下										
	テトラクロロエチレン	0.01以下										
	トリクロロエチレン	0.01以下										
	ベンゼン	0.01以下										
	塩素酸	0.6以下										
	クロロ酢酸	0.02以下										
	クロロホルム	0.06以下										
	ジクロロ酢酸	0.03以下										
	ジブロモクロロメタン	0.1以下										
	臭素酸	0.01以下										
	総トリハロメタン	0.1以下										
	トリクロロ酢酸	0.03以下										
	ブロモジクロロメタン	0.03以下										
	ブロモホルム	0.09以下										
	ホルムアルデヒド	0.08以下										
	亜鉛及びその化合物	1以下										
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下										
	鉄及びその化合物	0.3以下										
	銅及びその化合物	1以下										
	ナトリウム及びその化合物	200以下										
	マンガン及びその化合物	0.05以下										
	塩化物イオン	200以下	4.9	4.9	4.9	5	21	27	40.8			
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下										
	蒸発残留物	500以下										
	陰イオン界面活性剤	0.2以下										
	ジェオスミン	0.00001以下										
	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下										
	非イオン界面活性剤	0.02以下										
	フェノール類	0.005以下										
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2			
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	6.8			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	濁度	2以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05			
水質管理目標設定項目	採水年月日		H30.1.9									
	検査項目	水質基準（目標値）										
	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015以下										
	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002以下(暫定)										
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01以下(暫定)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004以下										
	ﾄﾙｴﾝ	0.4以下										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08以下										
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01以下(暫定)										
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02以下(暫定)										
	残留塩素	1以下										
	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	10以上100以下										
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01以下										
	遊離炭酸	20以下										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3以下										
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02以下										
	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3以下										
	臭気強度	3以下										
	蒸発残留物	30以上200以下										
	濁度	1度以下										
	pH値	7.5程度								7.0		
	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上程度以上								-1.9		
	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下(暫定)										
	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下										
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1以下										
その他項目	採水年月日										H30.1.9	
	検査項目	単位									田布施川	
	大腸菌	検出・不検出									検出	
	嫌気性芽胞菌	cfu/mL									38	

平成30年2月　　水質検査結果			上　　水　　道									
			浄　　水								原　　水	
水質基準項目	採水年月日		H30.2.20									
	検査項目	水質基準	平生体育館	城南Ｐ所	佐賀出張所	尾国ＣＣ	戎谷建設	立石Ｐ所	佐合島	浄水場	田布施川	佐合島
	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003						
	水銀及びその化合物	0.0005以下										
	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.005	0.005	0.005						
	亜硝酸窒素	0.04以下	0.004	0.004	0.004	0.004						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.24	0.24	0.24	0.24						
	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.17	0.17	0.17	0.17						
	ホウ素及びその化合物	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01						
	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002						
	１，４－ジオキサン	0.05以下	0.005	0.005	0.005	0.005						
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	0.04以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ベンゼン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	塩素酸	0.6以下	0.06	0.06	0.06	0.06						
	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	0.002	0.002	0.002						
	クロロホルム	0.06以下	0.004	0.004	0.005	0.006						
	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.003						
	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	臭素酸	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	総トリハロメタン	0.1以下	0.008	0.008	0.009	0.011						
	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.004						
	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.004						
	ブロモホルム	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001						
	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008	0.008	0.008	0.008						
	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01						
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02						
	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03	0.03	0.03	0.03						
	銅及びその化合物	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01						
	ナトリウム及びその化合物	200以下	5	5	5	5.1						
	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	0.005	0.005	0.005						
	塩化物イオン	200以下	5	5	5	5	12.1	16.5	40.5			
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	14	14	14	15						
	蒸発残留物	500以下	38	37	36	44						
	陰イオン界面活性剤	0.2以下										
	ジェオスミン	0.00001以下										
	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下										
	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.004	0.004	0.004	0.004						
	フェノール類	0.005以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005						
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3			
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	6.8			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	濁度	2以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
水質管理目標設定項目	採水年月日											
	検査項目	水質基準（目標値）										
	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015以下										
	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002以下(暫定)										
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01以下(暫定)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004以下										
	ﾄﾙｴﾝ	0.4以下										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08以下										
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01以下(暫定)										
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02以下(暫定)										
	残留塩素	1以下										
	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	10以上100以下										
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01以下										
	遊離炭酸	20以下										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3以下										
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02以下										
	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3以下										
	臭気強度	3以下										
	蒸発残留物	30以上200以下										
	濁度	1度以下										
	pH値	7.5程度										
	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上程度以上										
	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下(暫定)										
	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下										
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1以下										
その他項目	採水年月日										H30.2.13	
	検査項目	単位									田布施川	
	大腸菌	検出・不検出									検出	
	嫌気性芽胞菌	cfu/mL									73	

平成30年3月　水質検査結果			上水道									
			浄水								原水	
水質基準項目	採水年月日		H30.3.19									
	検査項目	水質基準	平生体育館	城南Ｐ所	佐賀出張所	尾国ＣＣ	戎谷建設	麻里府公民館	佐合島	浄水場	田布施川	佐合島
	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003以下					0.0003	0.0003	0.0003			
	水銀及びその化合物	0.0005以下										
	セレン及びその化合物	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	鉛及びその化合物	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	ヒ素及びその化合物	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	六価クロム化合物	0.05以下					0.005	0.005	0.005			
	亜硝酸窒素	0.04以下					0.004	0.004	0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下					0.33	0.78	0.53			
	フッ素及びその化合物	0.8以下					0.16	0.11	0.14			
	ホウ素及びその化合物	1以下					0.01	0.01	0.01			
	四塩化炭素	0.002以下					0.0002	0.0002	0.0002			
	１，４－ジオキサン	0.05以下					0.005	0.005	0.005			
	シス－1，２－ジクロロエチレン及びトランス－１・２－ジクロロエチレン	0.04以下					0.001	0.001	0.001			
	ジクロロメタン	0.02以下					0.001	0.001	0.001			
	テトラクロロエチレン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	トリクロロエチレン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	ベンゼン	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	塩素酸	0.6以下					0.06	0.14	0.06			
	クロロ酢酸	0.02以下					0.002	0.002	0.002			
	クロロホルム	0.06以下					0.006	0.008	0.001			
	ジクロロ酢酸	0.03以下					0.003	0.003	0.003			
	ジブロモクロロメタン	0.1以下					0.002	0.004	0.001			
	臭素酸	0.01以下					0.001	0.001	0.001			
	総トリハロメタン	0.1以下					0.012	0.02	0.001			
	トリクロロ酢酸	0.03以下					0.003	0.003	0.003			
	ブロモジクロロメタン	0.03以下					0.004	0.008	0.001			
	ブロモホルム	0.09以下					0.001	0.001	0.001			
	ホルムアルデヒド	0.08以下					0.008	0.008	0.008			
	亜鉛及びその化合物	1以下					0.01	0.01	0.014			
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下					0.02	0.02	0.02			
	鉄及びその化合物	0.3以下					0.03	0.03	0.03			
	銅及びその化合物	1以下					0.01	0.01	0.039			
	ナトリウム及びその化合物	200以下					13.6	15.5	33.6			
	マンガン及びその化合物	0.05以下					0.005	0.005	0.005			
	塩化物イオン	200以下	4.9	4.9	4.9	5	6.5	22	38			
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下					48	54	44			
	蒸発残留物	500以下					45	128	176			
	陰イオン界面活性剤	0.2以下										
	ジェオスミン	0.00001以下										
	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下										
	非イオン界面活性剤	0.02以下					0.004	0.004	0.004			
	フェノール類	0.005以下					0.0005	0.0005	0.0005			
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2			
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	濁度	2以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
水質管理目標設定項目	採水年月日											
	検査項目	水質基準（目標値）										
	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015以下										
	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002以下(暫定)										
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01以下(暫定)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004以下										
	ﾄﾙｴﾝ	0.4以下										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08以下										
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01以下(暫定)										
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02以下(暫定)										
	残留塩素	1以下										
	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	10以上100以下										
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01以下										
	遊離炭酸	20以下										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3以下										
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02以下										
	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3以下										
	臭気強度	3以下										
	蒸発残留物	30以上200以下										
	濁度	1度以下										
	pH値	7.5程度										
	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上程度以上										
	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下(暫定)										
	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下										
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1以下										
その他項目	採水年月日										H30.3.13	
	検査項目	単位									田布施川	
	大腸菌	検出・不検出									不検出	
	嫌気性芽胞菌	cfu/mL									0	